



УРАЛИЗОЛЯТОР

ТОРГОВЫЙ ДОМ

Каталог электротехнического фарфора

Изоляторы, покрышки, изоляционные детали и термостойкие изоляторы из кордиерита Камышловского завода «Урализолитор», а также керамика и сырьё.

Редакция от 09.10.2026. Актуальный состав каталога - на <https://uiz.iltgroup.ru>.

Цена и срок - по запросу: считаем под партию, климатическое исполнение и способ отгрузки.

ООО «ТД Урализолитор»

+7 (34375) 9-22-17

sales@tduiz.ru

uiz.iltgroup.ru

Содержание

Изоляторы из электротехнического фарфора	3
Проходные изоляторы - 108	3
Опорные изоляторы - 58	8
Покрышки - 57	12
Изоляционные детали - 35	15
Термостойкие (кордиерит) - 15	17
Керамика и сырьё	19
Бой электротехнического фарфора - 3	19
Фарфоровый щебень (дроблёный фарфор) - 3	19
Фарфоровая крошка (отошитель для керамики) - 3	19
Фарфоровая мука (молотый фарфор) - 2	19
Некондиционные изоляторы - 2	20
Как заказать	21

Как читать таблицы

Пустая клетка означает, что параметр заводом не подтверждён, а не ноль: выдуманных цифр в каталоге нет. Силуэт слева - схема формы по типу изделия, а не чертёж; чертежи и паспорта высылаем по запросу. Масса ориентировочная, по данным прайса.

Изоляторы из электротехнического фарфора

Изделия Камышловского завода «Урализолятор» из электротехнического фарфора: опорные и проходные изоляторы, покрышки, изоляционные детали, а также термостойкие изоляторы из кордиерита. Подбирайте по обозначению, по параметрам или по применению - фильтры слева, карта изоляторов на вкладке «Карта». Цена и срок - по запросу, считаем под партию.

Проходные изоляторы - 108

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ВПМ 10-20	3181	10				2,7	ГОСТ 5862-79
	ИВВ-110Б-30 I УХЛ1	3153.1	110				231	
	Изолятор 3450	3450	1	3150			1,53	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИП-10/10000-42,5 УХЛ 1	3417.1	10	10000	42,5		82	ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83
	ИП-10/10000-42,5 УХЛ 2	3390.1	10	10000			77,5	
	ИП-10/1000...3150-30 УХЛ, Т2	3165	10	3150	30		24,5	ГОСТ 20454-85; ГОСТ 22229-83
	ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2	3378	10	1000	7,5		8	ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83
	ИП-10-100-1 О2	3200					5,3	
	ИП-10/1600-7,5 УХЛ 2	3378.1	10	1600	7,5		9	ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83
	ИП-10/5000-42,5 УХЛ 1	3417	10	5000	42,5		91	ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83
	ИП-10/5000-42,5 УХЛ 2	3390	10	5000	42,5		77,5	ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83
	ИП-10/6300-42,5 УХЛ 1	3417	10	6300	42,5		90	ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83
	ИП-10/6300-42,5 УХЛ 2	3390	10	6300	42,5		77	ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83
	ИП-10/ 630-7,5 I УХЛ 2 без шины с комплектом	3318	10	630			5,2	
	ИП-10/630-7,5 УХЛ 2	3276	10	630	7,5		5,8	ГОСТ 20454-85; ГОСТ 22229-83
	ИП-10/ 630-7,5 УХЛ 2 без шины	3276	10	630			5,5	



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ИП-10/630 I УЗ (ф)	3449	10	630			5,8	
	ИП-35/400-7,5 УХЛ 2	3164	35	400	7,5		35	ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83
	ИП-35/630-7,5 УХЛ, Т	3160	35	630	7,5		25	ГОСТ 5862-79
	ИП-6/250-400-3,75 УХЛ Т2	3162	6	400	3,75		4,03	ГОСТ 5862-79
	ИП-6/250-400-3,75 УХЛ, Т2	3162	6	400	3,75		3,1	ГОСТ 5862-79
	ИПП-6...10/250 I Б О1	3467	6	250	3,75		3,4	ГОСТ 5862-79
	ИПП-6...10/250 Б О1	3291	6	250	3,75		3,9	ГОСТ 5862-79
	ИПТ-0,5/100 I О1	3459	0,5	100			0,07	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-0,5/100 О1	375	0,5	100			0,07	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-10/1000 А О1	283	10	1000	10		5,5	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-10/1000 Б О1	3329	10	1000	7,5		6	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-10/1000 Б О1 спец. заказ	3329.1	10	1000			6	
	ИПТ-10/250 I Б О1	3480	10	250			3,8	
	ИПТ-10/250 Б О1	3425	10	250			2,7	
	ИПТ-10/3150 А О1	282	10	3150	12,5		6,5	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-10/3150 Б О1	3330	10	3150	10		8	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-10/400 А О1	3099	10	400	7		3,6	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-10/400 Б О1	3328	10	400	5		4,4	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-10/630 А О1	3106	10	630			3,6	ТУ 3493-001-0021275 9-00

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ИПТ-10/630 Б О1	3426	10	630			4,3	
	ИПТ-10/8000 У1	3317	10	8000			33	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-1/1000 I О1	3447	1	1000			0,7	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/1000 О1	3016	1	1000			0,7	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/1600-2000 I О1	3448	1	1600			1,1	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/1600-2000 О1	3015	1	1600			1,1	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/250 II О1	3443	1	250			0,19	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/250 I О1	2999	1	250			0,19	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/250 О1	2999.1	1	250			0,21	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/3150 I О1	3450	1	3150			1,53	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/3150 О1	3017	1	3150			1,53	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/400 I О1	3445	1	400			0,42	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/400 О1	3155	1	400			0,42	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/630 I О1	3446	1	630			0,38	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-1/630 О1	2998	1	630			0,38	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТ-20/250 А О1	3113	20	250			5,9	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-20/3150 А О1	3427	20	3150			10,5	
	ИПТ-20/400 А О1	3424	20	400			6,3	
	ИПТ-20/5000 А О1	3029	20	5000	20		18,5	ТУ 3493-001-0021275 9-00



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ИПТ-3/12500 Б О1	3343	3	12500			22	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-3/250 I О1	3345.1	3	250			0,35	ГОСТ 5862-79
	ИПТ-3/250 О1	3345	3	250			0,3	ГОСТ 5862-79
	ИПТ-3/4500 А О1	3509	3	4500			2,8	
	ИПТ-3/5000 I Б О1	491.1	3	5000			8,1	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35/1000 А О1	3327	35	1000	5		17	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35/1000 Б О1	3326	35	1000	3,5		22	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35/3150 А О1	3315	35	3150	7,5		19,8	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35/3150 Б О1	3316	35	3150	5,5		27,1	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35/400 I О1	3444	35	400			22	
	ИПТ-35/400 А О1	3325	35	400	5		17	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35/400 Б О1	3324	35	400	3,5		22	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35/630 IV О1	3478	35	630			20	
	ИПТ-35/630 А О1	3313	35	630	5		17	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35/630 Б О1	3314	35	630	3,5		22	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-35 (ДПУ не менее 95 см.)	3434					10,7	
	ИПТ-3...6/250 I О1	3499	3	250			0,45	
	ИПТ-3/8000 Б О1	3231	3	8000			20	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТ-6...10/250 I А О1	3442	6	250			2,2	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ИПТ-6...10/250 А О1	3002	6	250			2,2	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТВ-0,5/100 О1	377	0,5	100			0,02	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТВ-1/1000 О1	3018	1	1000			0,42	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТВ-1/1600...2000 О1	3019	1	1600			0,51	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТВ-1/250 О1	3001	1	250			0,1	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТВ-1/3150 О1	3020	1	3150			0,76	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТВ-1/400-630 О1	3000	1	400			0,2	ТУ 3493-001-0021275 9-00
	ИПТВ-3/250-I О1	3346.1	3	250			0,2	ГОСТ 5862-79
	ИПТВ-3/250 О1	3346	3	250			0,24	ГОСТ 5862-79
	ИПТВ-3...6/250 I О1	3498	3	250			0,28	
	ИПТШ-0,5/100 I О1	3460	0,5	100			0,018	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТШ-0,5/100 О1	376	0,5	100			0,018	ТУ 3493-001-0021275 9-00, ГОСТ 5862-79
	ИПТШ-3/4500 А О1	3510	3	4500			1,4	
	ИПУ-10/1000-7,5 М УХЛ 1 овалн.фл.	3376.1	10	1000			9,5	
	ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ 1 квадр.фл.	3376	10	1000			9,5	
	ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ 1	3389	10	1600	12,5		20	ГОСТ 22229-83; ГОСТ 20454-85
	ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ 1	3419	10	2000	12,5		19,5	ГОСТ 20454-85; ГОСТ 22229-83
	ИПУ-10/630-7,5 II УХЛ 1 овал.фл. (45мм.)	3272.1	10	630			10	
	ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ 1 овал.фл. (30мм.)	3272	10	630			8,5	

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 квадр. фл.	3272.1	10	630			10	
	ПМА-10-1 УХЛ, Т2	3308	10				2,2	ГОСТ 5862-79
	ПР-1 для радио и связи	485	1				0,052	ГОСТ 5862-79
	ПР-2 для радио и связи	486	1				0,135	ГОСТ 5862-79
	ПР-3 для радио и связи	487	3				0,245	ГОСТ 5862-79
	ПРА-У-38	3292					11	ГОСТ 5862-79
	ПР-ВР-11	2911	11				5,6	ГОСТ 5862-79
	ПР-ВР 11 М	3482					3,8	
	ПР-ВР - 6	3356	6				4,7	ГОСТ 5862-79
	ПР-Вра-6	2847	6				2,6	ГОСТ 5862-79
	ПР-ВРУ-35 м	2982.1	35				15,5	ГОСТ 5862-79
	Проходной изолятор П-22	2719А					2,4	
	ТВФ-110-2 У3	3475					24	
	ТВФ-110-2 У3	3475.1					24	
	ТВФ-110-2 У3	3475.2					24	
	ТРФ 204/35 У1	827					0,35	ГОСТ 5862-79

Опорные изоляторы - 58

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	2820	3468					0,7	



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	3271 изолятор опорный	3271					0,35	
	701.1 (II вариант) болт	701.1					0,65	
	701.1 (I вариант) втулка	701.1					0,6	
	701 (II вариант) болт	701					0,75	
	701 (I вариант) втулка	701					0,7	
	CA-3/6 I УЗ	701.1					0,6	
	И 10-195 УХЛ, Т 1	3222	35		10		19,4	ТУ 3493-009-0021275 9-2013
	И 16-80 I УХЛ, Т2	3227	10		16		4,6	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008
	И 4-80 III УХЛ, Т2	3216	10		4		1,6	ТУ 3493-013-0021275 9-2014
	И 4-80 II УХЛ, Т2	3216	10		4		1,6	ТУ 3493-013-0021275 9-2014
	И 4-80 I УХЛ, Т2 (ИОР-10-3,75 II УХЛ2)	3216					1,6	
	И 4-80 УХЛ, Т2 (УЭТМ)	3216					1,6	
	И 8-80 III УХЛ 2	3226	10		8		2,4	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008; ТУ 3493-013-00212759-2014
	И 8-80 II О2	3226					2,2	
	И 8-80 I УХЛ, Т2	3226	10		8		2,2	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008; ТУ 3493-013-00212759-2014
	ИО-10-20,00 УЗ	3197	10		20		5,6	ТУ 3493-013-0021275 9-2014
	ИО-10-3,75 III УЗ	3421	10		3,75		1,3	
	ИО-10-3,75 II УЗ	3421	10		3,75		1,3	

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ИО-10-3,75 IV УЗ	3421	10		3,75		1,3	
	ИО-10-3,75 I УЗ	3421	10		3,75		1,3	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008
	ИО-10-4 УХЛ 3	3347	10		4		1,1	ТУ 3493-013-0021275 9-2014
	ИО-10-7,5 II УЗ	3420	10		7,5		2	
	ИО-10-7,5 I УЗ	3420	10		7,5		2	
	ИО-1-2,5 УЗ	3463	1		2,5		0,6	
	ИО-25-01 У1	2980	25				13	ГОСТ 5862-79
	ИО-25 УХЛ 1	3133	25				13	ГОСТ 5862-79
	ИО-30 УХЛ 1	3476	30				12,5	ГОСТ 5862-79
	ИО-35-3,75 УЗ	3198	35		3,75		6,2	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008
	ИО-35-7,5 УЗ	3199	35		7,5		10	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008
	ИО-3-600 У, Т1	3435	3		6		3	ТУ 3493-019-5346786 7-2004
	ИО-6-3,75 II УЗ	3321	6		3,75		1	
	ИО-6-3,75 I УЗ	3321	6		3,75		1	ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 520034-2008; ГОСТ 19797-85
	ИОов-1-7,5 УЗ	3430	1		7,5		2	ГОСТ Р 52034-2008
	ИОР-10-20,00 I УХЛ, Т2	3418.1	10		20		11	
	ИОР-10-20,00 УХЛ, Т 2	3418	10		20		6	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008
	ИОР-10-30,00 УХЛ, Т2	3440	10		30		11	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008
	ИОР-10-7,5 II УХЛ, Т2	3226.1	10		7,5		2,2	ГОСТ 19797-85; ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ИОС-10-500 УХЛ, Т 1	3307	10		5		4,3	ГОСТ 25073-81; ГОСТ 9984-85, ГОСТ Р 52034-2008
	ИОС-20-2000 М УХЛ 1	3453	20		20		20,3	ТУ 3493-010-0021275 9-2013, ГОСТ 9984-85, ГОСТ Р 52034-2008
	ИОС-20-2000-01 УХЛ 1	3474	20		20		26	ТУ 3493-010-0021275 9-2013, ГОСТ 9984-85, ГОСТ Р 52034-2008
	ИОС-35-1000 М УХЛ1	3479	35		10		40	ТУ 3493-010-0021275 9-2013
	ИОС-35-2000 М УХЛ, Т1	3455	35		20		45	ТУ 3493-010-0021275 9-2013
	ИОС-35-500-01 М УХЛ 1	3429	35		5		16	ТУ 3493-010-0021275 9-2013
	ИТГ-10-750-78 У3	3342	10		7,5		1,75	ТУ 3493-012-0021275 9-2014
	ИТГ-10-750-78 У3 неарм.	3342	10		7,5		1,75	ТУ 3493-012-0021275 9-2014
	ИТГР-10-750-65 I У, Т3	3214	10		7,5		1	ТУ 3493-012-0021275 9-2014
	ИТГР-10-750-65 У, Т3	3214	10		7,5		1	ТУ 3493-012-0021275 9-2014
	ОФР-10-750 м	3021.1	10		7,5		1,7	ГОСТ 5862-79
	ОФР-20-500 УХЛ 2	3441	20		5		3,7	ГОСТ 9984-85; ГОСТ Р 52034-2008
	ОШН-20-80 УХЛ 1	2575	10		20		12,7	ГОСТ 8608-96
	ОШН-6-80 УХЛ 1	2862.1	10		6		4,8	ГОСТ 8608-96
	РО-1	826					0,3	
	С4-195-II УХЛ 1	3461	35		4		2,8	ГОСТ 25073-81, ГОСТ 9984-85, ГОСТ Р 52034-2008
	С4-195-I УХЛ 1	3458	35		4		2,8	ГОСТ 25073-81, ГОСТ 9984-85, ГОСТ Р 52034-2008
	С4-80-II УХЛ 1	3323	10		4		3,4	ГОСТ 25073-81; ГОСТ 9984-85, ГОСТ Р 52034-2008

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	СА-3	2806	1		1,8		0,35	ТУ 3493-015-0021275 9-2015
	Фарфор неармированный	701, 701.1					0,9	

Покрышки - 57

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	П 1000/110-3О	3352				0,3	65	ГОСТ 5862-79
	П 1030/180-1О	3456					54	
	П 1030/180-3О	3354				0,3	84	ГОСТ 5862-79
	П 1045/240-1О	3380					101	ГОСТ 5862-79
	П 1130/130 О1	3311			8,8	0,6	60	ГОСТ 5862-79
	П 1130/170 О1	3285			7,5	0,6	95	ГОСТ 5862-79
	П 1200/110-4О	3397				0,3	75	ГОСТ 5862-79
	П 1290/120 УХЛ	3392				10	114	ГОСТ 5862-79
	П 1290/160 УХЛ	3393				6	124	ГОСТ 5862-79
	П 1340 /130 О1	3312			9,1	0,6	80	ГОСТ 5862-79
	П 1340/170 О1	3241.1			6	0,6	108	ГОСТ 5862-79
	П 1380/180-3О	3399				0,3	110	ГОСТ 5862-79
	П 1400/265 О	3387			23,6	0,39	150	ГОСТ 5862-79
	П 1475/210-3О	3374					145	ГОСТ 5862-79
	П 1960/180-3О	3401					157	



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	П 2025/210-3О из 2 частей	3375					224	ГОСТ 5862-79
	П 215/110-4О	3466				0,3	13,5	ГОСТ 5862-79
	П 320/110-4О	3464				0,3	19	ГОСТ 5862-79
	П 320/80 УХЛ, Т	3134	25			6,9	14	ГОСТ 5862-79
	П 395/50 УХЛ, Т1	3132	25			7	15	ГОСТ 5862-79
	П 395/50 УХЛ, Т1	3132.1	25			7	15	ГОСТ 5862-79
	П 395/50 УХЛ, Т1	3432	25			7	15	ГОСТ 5862-79
	П 400/130 О1	3287			35,3	0,6	22	ГОСТ 5862-79
	П 400/170 О1 110 подгруппа	3284			18	0,6	30	ГОСТ 5862-79
	П 400/170 О1 120 подгруппа	3284			18	0,6	30	ГОСТ 5862-79
	П 400/265 О	3388			100		44	ГОСТ 5862-79
	П 450/90-1О	3372					14	
	П 450/90-3О	3472					14	ГОСТ 5862-79
	П 460/110-3О	3465				0,3	25	ГОСТ 5862-79
	П 526/208 УХЛ, Т1	3068				6	59	ГОСТ 5862-79
	П 585/90 УХЛ, Т	3067				4	26	ГОСТ 5862-79
	П 620/110-3О	3398				0,3	37	ГОСТ 5862-79
	П 620/180-3О	3400				0,3	47	ГОСТ 5862-79
	П 800/120 I УХЛ, Т	3061				10	83	ГОСТ 5862-79



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	П 800/120 УХЛ	3394				10	70,5	ГОСТ 5862-79
	П 850/130 О1	3286			7,25	0,6	43	ГОСТ 5862-79
	П 900/100 УХЛ, Т	3062.3				10	94	ГОСТ 5862-79
	П 900/160 I УХЛ, Т	3069.3				2	87	ГОСТ 5862-79
	П 900/160 УХЛ, Т	3060.3				6	87	ГОСТ 5862-79
	П 930/180-3О	3396				0,3	80	ГОСТ 5862-79
	П 960/180-3О	3379				0,3	81	ГОСТ 5862-79
	ПВК-1-1 УХЛ2	3533					0,116	
	ПВК-1-2 УХЛ2	3532					0,157	
	ПВМг-35 Б О1	3201	35		17,7	1	105	ТУ 3493-011-00212759-2014
	ПВМо-110 О1	3353.1					120	
	ПВМо-35 Б О1	3183.1	35		24,5	1	105	ТУ 3493-011-00212759-2014
	ПНК-10 УХЛ1	3319	10				0,96	ГОСТ 5862-79
	Покрышка	202					23	
	Покрышка	202 гл.					23	
	Покрышка	3107					14	
	Покрышка	3107 гл.					14	
	Покрышка	3218					17	
	Покрышка	3423					19	



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	Покрышка 418/82/185	3507					8,4	
	Покрышка 418/82/205	3506					11	
	РВО 10 О	3502					2,3	
	РВО 6 О	3503	6				1,8	ГОСТ 5862-79

Изоляционные детали - 35

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	БФЦ-10/10 УЗ	831					0,002	ТУ 3493-002-0021275 9-2001
	БФЦ-10,8 /10 УЗ	167.1					0,003	ТУ 3493-002-0021275 9-2001
	БФЦ-3/10 УЗ	156					0,001	ТУ 3493-002-0021275 9-2001
	БФЦ - 4/10 I УЗ	194					0	
	БФЦ-4/10 УЗ	239					0,001	ТУ 3493-002-0021275 9-2001
	БФЦ- 6/10 УЗ	105					0,001	ТУ 3493-002-0021275 9-2001
	БФЦ-8/10 УЗ	177					0,002	ТУ 3493-002-0021275 9-2001
	БФЧ-3/6	956					0	
	Втулка	136					0,025	
	Втулка	331					6,8	
	Втулка	3395					0,5	
	Втулка	700					0,003	
	Втулка	800					0,001	

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	Втулка	856					0,005	
	Втулка трубчатых сопротивлений	93.1					0,006	
	Втулка ЭК-12	3193					0,18	ГОСТ 13871-78
	Клепка футеровочная	675 кон.					1,03	
	КН-10	2615					1,6	
	Колодка	2765					0,55	
	Колодка ОФП-2	695					0,2	
	Кольцо для электролизера	333					6,6	
	Корпус предохранителя	830					0,135	
	Трубка	2935					0,02	
	Трубка	828					0,006	
	Трубка	831.1					0,009	
	Трубка	895					0,014	
	Трубка	911					0,62	
	Трубка	946					1,02	ГОСТ 13871-78
	Трубка	948					0,76	ГОСТ 13871-78
	Трубка	953					0,7	ГОСТ 13871-78
	ФМ - 3	3355	3				0,9	ГОСТ 5862-79
	Цилиндр ЦФ 6/10 У3	925					0,001	



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	ЦФ 102/28	47					0,2	
	ЦФ 102/35	43					0,2	
	ЦФ 102/55	44					0,2	

Термостойкие (кордиерит) - 15

	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	НИЮП 757.528.001 изолятор						0,018	
	НИЮП 757.528.002 изолятор						0,01	
	НИЮП 757.528.003 изолятор						0,007	
	НИЮП 757.528.004 основание						0,065	
	НИЮП 757.528.005 буса						0,001	
	НИЮП 757.528.006 буса						0	
	НИЮП 757.528.007 буса						0,001	
	НИЮП 757.528.008 трубка						0,012	
	НИЮП 757.528.009 трубка						0,006	
	НИЮП 757.528.010 колодка						0,01	
	НИЮП 757.528.011 колодка						0,021	
	НИЮП 757.528.014 основание						0,031	
	НИЮП 757.528.017 буса						0	
	НИЮП 757.528.018 трубка						0,003	



	Обозначение	Зав. №	кВ	А	кН	МПа	Масса, кг	Документ
	НИЮП 757.528.019 трубка						0,005	

Керамика и сырьё

Обжиг даёт не только изоляторы. Черепок, обрезь и изделия с дефектом - это готовое сырьё: отошитель для керамических масс, инертный заполнитель для дренажа и бетона, минеральный наполнитель для сухих смесей.

Бой электротехнического фарфора - 3

Бой электротехнического фарфора - черепок, который остаётся на заводе после обжига: изделия со сколом, трещиной или дефектом глазури, обрезь и ломь.

Наименование	Характеристики	Единица	Фасовка	Минимальная партия
Бой армированных изделий	с остатками армировки · не нормируется	т	навалом или биг-бэг 1 т	от 1 т
Бой фарфора глазурованный	глазурованный · не нормируется	т	навалом или биг-бэг 1 т	от 1 т
Бой фарфора неглазурованный (бисквит)	неглазурованный · не нормируется	т	навалом или биг-бэг 1 т	от 1 т

Фарфоровый щебень (дроблёный фарфор) - 3

Дроблёный электротехнический фарфор товарных фракций - прочный инертный заполнитель. Плотный спечённый черепок почти не впитывает воду, поэтому фарфоровый щебень морозостоек и не разрушается от циклов заморозания; он химически стоек и не гниёт.

Наименование	Характеристики	Единица	Фасовка	Минимальная партия
Фарфоровый щебень 20–40 мм	20–40 мм	т	навалом или биг-бэг 1 т	от 1 т
Фарфоровый щебень 40–70 мм	40–70 мм	т	навалом или биг-бэг 1 т	от 1 т
Фарфоровый щебень 5–20 мм	5–20 мм	т	навалом или биг-бэг 1 т	от 1 т

Фарфоровая крошка (отошитель для керамики) - 3

Мелкодроблёный фарфоровый черепок - отошитель для керамических масс. Керамисты называют такой материал грогом; от шамота он отличается сырьём: шамот получают обжигом огнеупорной глины, а здесь дробится уже спечённый фарфор.

Наименование	Характеристики	Единица	Фасовка	Минимальная партия
Фарфоровая крошка 0–1 мм	0–1 мм	кг	мешок 25 кг	от 25 кг
Фарфоровая крошка 0,5–2 мм	0,5–2 мм	кг	мешок 25 кг	от 25 кг
Фарфоровая крошка 2–5 мм	2–5 мм	кг	мешок 25 кг	от 25 кг

Фарфоровая мука (молотый фарфор) - 2

Фарфоровый черепок тонкого помола. Химически это тот же алюмосиликат, что и в изоляторе: стабильный, инертный, негорючий, твёрдый.

Наименование	Характеристики	Единица	Фасовка	Минимальная партия
Фарфоровая мука 0–0,2 мм	0–0,2 мм	кг	мешок 25 кг	от 25 кг
Фарфоровый микропорошок 0–0,063 мм	0–0,063 мм	кг	мешок 25 кг	от 25 кг

Некондиционные изоляторы - 2

Изделия, не прошедшие приёмку: скол на юбке, трещина, дефект глазури, отклонение размера. Как изоляторы они не годятся - в электроустановку такое изделие не ставится, паспорт, сертификат и гарантию мы на него не выдаём.

Наименование	Характеристики	Единица	Фасовка	Минимальная партия
Изоляторы некондиционные, подбор по форме		шт.	поштучно	по согласованию
Изоляторы некондиционные, россыпью		кг	навалом	от 100 кг

Как заказать

Пришлите перечень позиций - обозначениями или заводскими номерами, с количеством. В ответ придёт коммерческое предложение с ценой, сроком и условиями отгрузки. Спецификацию удобно собрать прямо на сайте: <https://uiz.iltgroup.ru/spec/> - её можно выгрузить в Excel или прислать нам ссылкой. Нестандартную позицию изготовим по Вашему чертежу.

ООО «ТД Урализолятор»
+7 (34375) 9-22-17
sales@tduiz.ru
uiz.iltgroup.ru

Реализацию продукции Камышловского завода «Урализолятор» осуществляет Торговый дом «Урализолятор».